

Caen le 28 janvier 2016

CC BAYEUX INTERCOM

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

MONSIEUR LE PRESIDENT
 CC BAYEUX INTERCOM
 BP 62070
 14406 BAYEUX CEDEX

BAYEUX INTERCOM

28 JAN 2016

Prélèvement du : mercredi 20 janvier 2016 à 12h30
 Code Sise du prélèvement : 00168161
 Installation : Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST
 Nom du point de surveillance : PC ST VIGOR LE GRAND
 Localisation exacte : MR LEMOINE 1 RUE DE L'ABBAYE A ST-VIGOR
 Commune : SAINT VIGOR LE GRAND

Prélevé par : THIERRY BOUCHE (LABORATOIRE)
 Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
 Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Température de l'eau	9,7 °C				
pH	7,2 unité pH				25,00
Chlore libre	0,13 mg/LCl2			6,50	9,00
Chlore total	0,14 mg/LCl2				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2016.829-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL				0
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			0		
Turbidité néphélométrique NFU	0,31 NFU				2,00
ROUILLE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique	<0,10 °F				
Titre alcalimétrique complet	32,2 °F				
Titre hydrotimétrique	42,0 °F				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	864 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	34,6 mg/L		50,00		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY
 BAYEUX
 GUERON
 MONCEAUX EN BESSIN
 SAINT LOUP HORS
 SAINT MARTIN DES ENTREES
 SAINT VIGOR LE GRAND
 SOMMERVIEU
 SUBLES

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00168161)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le Technicien Sanitaire en Chef

Signé

Sylvie KERBOUL