RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Normandie

CC BAYEUX INTERCOM

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR LE PRESIDENT
CC BAYEUX INTERCOM
BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélèvement du : **mercredi 27 juillet 2022 à 11h27**
Code Sise du prélèvement **00224744**
Installation Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST
Nom du point de surveillance PC ST VIGOR LE GRAND
Localisation exacte ROBINET TOILETTE MAIRIE ST VIGOR LE GRAND
Commune SAINT-VIGOR-LE-GRAND

Prélevé par : SANDRINE LEMARCHAND
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	*Résultats*	*Limites de qualité*		*Références de qualité*	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	17,3 °C				*25,00*
pH	7,0 unité pH			*6,50*	*9,00*
Chlore libre	0,35 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,43 mg(Cl2)/L				

Commentaires de terrain

SERVICE AEPOFOURNISSEUR 00387N°ENGAGEMENT 2205000004SIRET BUDGET 24140 05500082

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2022.14553-1

	Résultats	*Limites de qualité*		*Références de qualité*	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
PARAMETRES MICROBIOLOGIOUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	4 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,10 NFU				2,00
EOUILIBRE CALCO-CARBONIOUE					
Titre alcalimétrique	<0,10 °f				
Titre alcalimétrique complet	32,3 °f				
Titre hydrotimétrique	41,1 °f				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	838 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	27,6 mg/L		50,00		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY
BAYEUX
GUERON
MONCEAUX-EN-BESSIN
SAINT-LOUP-HORS
SAINT-MARTIN-DES-ENTREES
SAINT-VIGOR-LE-GRAND
SOMMERVIEU
SUBLES

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00224744)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire en chef

Signé

Sylvie KERBOUL