

Caen le 23 avril 2024

CC BAYEUX INTERCOM

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

AUTRE

MONSIEUR LE PRESIDENT
 CC BAYEUX INTERCOM
 BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélèvement du : mercredi 17 avril 2024 à 09h40
Code Sise du prélèvement 00237529
Installation Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST
Nom du point de surveillance PC ST VIGOR LE GRAND
Localisation exacte RÉSEAU ANCIEN CARREFOUR C4 SAINT-VIGOR LE GRAND
Commune SAINT-VIGOR-LE-GRAND

Prélevé par : LOUIS MAGIN
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,20 NFU				2,00
Température de l'eau	12,7 °C				25,00
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,12 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,14 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2024.7123-2

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	832 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0,020 mg/L				0,10
Nitrites (en NO ₂)	<0,010 mg/L		0,50		

Commentaires du laboratoire

Selon le Code de la Santé Publique, les résultats bactériologiques et chimiques sont conformes. L'interprétation est couverte par l'accréditation du laboratoire lorsque tous les paramètres du rapport sont accrédités. Elle ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat.

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY
 BAYEUX
 GUERON
 MONCEAUX-EN-BESSIN
 SAINT-LOUP-HORS
 SAINT-MARTIN-DES-ENTREES
 SAINT-VIGOR-LE-GRAND
 SOMMERVIEU
 SUBLES

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00237529)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaputable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire principal

Signé

Orianne ROBERT